

Oznaka vzorca: **25/2248**

Teden: 2025.34: 18.08.2025 - 22.08.2025

Upravljalec: DRUŠTVO ZA ZDRAVO PITNO VODO JAVORJE

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Paketi: Skupina A - 2025 + Skupina B - 2025

Vodni sistem: JAVORJE

Oskrbovano območje: JAVORJE (št. uporabnikov: 380)

Mesto vzorčenja: Gostilna Blegoš Javorje

Naslov mesta vzorčenja: Javorje 5, Javorje

Opomba mesta vzorčenja: Pokopališče Javorje, pipa na vstopu

Datum vzorčenja: 26.08.2025 10:00

Skladnost: Neskladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus		≤1		-			
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti			°C	-			
pH vrednost		6.5..9.5		-			
Električna prevodnost pri 20 °C		≤2500	μS/cm	-			
Vonj		≤1		-			
Motnost		≤4	NTU	-			
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	27.08.2025	29.08.2025	
Število kolonij pri 22°C	=5	≤100	/mL	Skladen	29.08.2025	29.08.2025	
Število kolonij pri 36°C	=1	≤100	/mL	Skladen	28.08.2025	29.08.2025	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	28.08.2025	29.08.2025	
Koliformne bakterije	=13	=0	/100mL	Neskladen	28.08.2025	29.08.2025	
Barva		≤0.5	/m	-			
Celotni organski ogljik		≤4	mg/L	-			
Amonij		≤0.5	mg/L	-			
Nitrit		≤0.5	mg/L	-			
Nitrat		≤50	mg/L	-			
Vsota nitrat/50+nitrit/3		≤1	mg/L	-			
Sulfat		≤250	mg/L	-			
Klorid		≤250	mg/L	-			
Fluorid		≤1.5	mg/L	-			